



N.HK – 072/9/...../13

**Burmistrz
Miasta i Gminy Skępe
ul. Kościelna 2
87 – 630 Skępe**

**OCENA OBSZAROWA JAKOŚCI WODY
PREZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI
DLA MIASTA I GMINY SKĘPE ZA 2012r.**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lipnie zgodnie z § 17 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417 z późniejszymi zmianami) informuje, że na terenie Miasta i Gminy Skępe zaopatrzeniem ludności w wodę zajmuje się:

- Miasto i Gmina Skępe
- Gospodarstwa Agroturystycznego „Łąkie” Joanna Milewska
Rumunki Skępskie 1, gm. Skępe

Ponadto urządzeniem produkującym wodę dla potrzeb działalności gospodarczej jest Wodociąg Lokalny hotelu Zajazd „KAMA Kowalski” w Rumunkach Skępskich, gm. Skępe, który nie zaopatruje w wodę stałych mieszkańców Gminy (roczna produkcja wody to 839,5 m³).

Na terenie Miasta i Gminy Skępe liczba ludności wg Urzędu Statystycznego w Toruniu na dzień 31.12.2011r. wynosiła 7824 osoby w tym w mieście 3691 (informacja z U. M i G. Skępe z dnia 04.01.2013r. – 7798 w tym w mieście 4195).

Ok. 7394 osoby korzystają z wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dostarczanej przez wodociągi publiczne gminy tj.: 4954 osoby WP Skępe, 1730 osób z WP Wólka, gm. Skępe i ok. 700 osób z WP Kukowo. Ponadto ok. 96 osób zaopatrywanych jest w wodę do spożycia z wodociągów publicznych Tłuchowo, Jasień, gm. Tłuchowo, Nadróż, gm. Rogowo, Choczeń, gm. Mochowo i 10 mieszkańców Gminy zaopatrywanych jest w wodę z wodociągu lokalnego Gospodarstwa Agroturystycznego „Łąkie” w Rumunkach Skępskich 1, gm. Skępe.

Pozostali mieszkańcy gminy korzystają z wody ze studni przydomowych. Jakość wody ze studni nie podlega monitorowaniu.

Na terenie gminy są jeszcze 4 miejscowości nie posiadające sieci wodociągowej.

Roczna produkcja wody z wyżej wymienionych urządzeń to 361460 m³ (w tym wodociąg publiczny Skępe 239622,5 m³, wodociąg publiczny Wólka, gm. Skępe 63838,5 m³ i wodociąg publiczny Kukowo, gm. Skępe 56976,5 m³).

W okresie sprawozdawczym nie przeprowadzono rozbudowy lub modernizacji wodociągów gminnych.

Wodę z trzech wodociągów Gminy Skępe PPIS w Lipnie na koniec 2012r. ocenił jako spełniającą wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417 z późniejszymi zmianami).

W 2012r. nie stwierdzano przekroczeń norm fizykochemicznych w wodzie z wodociągu publicznego Wólka, gm. Skępe.

Woda z dwóch wodociągów publicznych Gminy zgodnie z decyzjami PPIS w Lipnie była dopuszczona warunkowo do spożycia przez ludzi z zastrzeżeniem:

- Wodociąg publiczny Kukowo, gm. Skępe dopuszczalna maksymalna wartość manganu do 80 µg/l w terminie do dnia 31.05.2012r. W trakcie obowiązywania decyzji stwierdzono pogorszenie jakości fizykochemicznej wody (ogółem w 1 próbce) dot. poziomu manganu – 67 µg/l – norma 50 µg/l.
- Wodociąg publiczny Skępe dopuszczalna maksymalna wartość manganu do 0,18 mg/l; żelaza do 0,4 mg/l, jonu amonowego do 0,7 mg/l, barwy do 20 mg/l (decyzja z 2008r. decyzja zmieniająca termin realizacji z 2012r.) do dnia 30.12.2012r. W trakcie obowiązywania decyzji stwierdzono pogorszenie jakości fizykochemicznej wody (ogółem w 3 próbkach) dot. poziomu manganu – 80 - 140 µg/l – norma 50 µg/l i mętności 1,27 NTU – norma 1 NTU.

W roku sprawozdawczym, dzięki przeprowadzonym pracom modernizacyjnym, udało się doprowadzić jakość produkowanej wody do aktualnie obowiązujących norm w terminach ustalonych w decyzjach.

Nie stwierdzano przekroczeń norm mikrobiologicznych w wodzie z gminnych wodociągów.

Ponadto na podstawie badań wody z Wodociągu lokalnego Gospodarstwa Agroturystycznego „ŁAKIE” w Rumunkach Skępskich, gm. Skępe wykonanych w lipcu 2012 stwierdzono przekroczenia norm fizykochemicznych – wydano decyzję nakazującą doprowadzenie jakości wody do obowiązujących norm sanitarnych i dopuszczono warunkowo wodę do spożycia przez ludzi ustalając maksymalne dopuszczalne wartości dla manganu do 300 µg/l, żelaza do 2000 µg/l, jonu amonowego do 1 mg/l, mętności do 25 NTU i barwy do 25 mg/l w terminie do 30.06.2013r. Wodociąg zaopatruje w wodę gospodarstwo agroturystyczne (3 domki dla ok. 18 osób) w okresie letnim oraz w pozostałą część roku 2 przyłącza wodociągowe do budynków mieszkalnych (ok. 10 osób). W roku 2011 przeprowadzono modernizację systemu uzdatniania ale niewielka produkcja wody (w 2012 to ok. 182,5 m³) utrudnia wpracowanie się wymienionych źródeł filtrujących. W roku 2012 wydano 1 decyzję administracyjną na stan sanitarno – techniczny ujęcia głębinowego i SUW. Nakazano poprawę stanu skorodowanych powierzchni armatury ujęcia głębinowego, zbiorników oraz armatury w stacji uzdatniania wody. Ponadto zalecono przeprowadzenie remontu malarskiego zawilgoconego i zagrzybionego sufitu w SUW jak i zapewnienie prawidłowej wentylacji pomieszczenia. Ustalono termin wykonania obowiązków do dnia 30.06.2013r.

Właściciel Wodociągu lokalnego hotelu Zajazd „KAMA Kowalski” w Rumunkach Skępskich, gm. Skępe pismem przesłanym w styczniu 2013r. poinformował o przeprowadzeniu modernizacji w roku 2012 (zainstalowanie nowych urządzeń typu odżelaziacz, odmanganiacz, zmiękczacze wody, zbiornik soli do zmiękczacza). PPIS w Lipnie niezwłocznie poinformował o obowiązku wynikającym z § 18 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417 ze zm.). Ponadto na podstawie § 19 wyżej wymienionego rozporządzenia ze względu na wprowadzenie m.in. zmiękczenia wody i dodawania tabletek solnych poinformowano o konieczności uzyskania zgody PWIS w Bydgoszczy na zastosowanie nowej technologii uzdatniania wody. Jakość wody odpowiadała aktualnie obowiązującym normom sanitarnym.

Miasto i Gmina Skępe uzgodniła z PPIS w Lipnie harmonogramy badań wody w ramach kontroli wewnętrznej na rok 2012. Badania zostały wykonane (monitoring kontrolny i monitoring przeglądowy) w ilości próbek i terminach zgodnych z ustaleniami z PPIS w Lipnie. Wyniki badań wody pobranej w ramach kontroli wewnętrznej w roku 2013 należy przesyłać niezwłocznie po ich otrzymaniu z laboratorium do PPIS w Lipnie celem uzyskania stwierdzenia przydatności wody do spożycia

Przypomina się również o obowiązku niezwłocznego powiadamiania o stwierdzanych przekroczeniach norm jak i o podejmowanych działaniach (zgodnie z §4 pkt 2 wyżej wymienionego rozporządzenia i procedurą postępowania na wypadek pogorszenia się jakości wody przeznaczonej do spożycia).

Otrzymują:

1. Adresat
2. Gospodarstwo Agroturystyczne „Łąkie” Joanna Milewska
Rumunki Skępskie 1, gm. Skępe
3. Zajazd „KAMA Kowalski”
Rumunki Skępskie 28 A, gm. Skępe
4. A/a