



## Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lipnie

87 - 600 Lipno  
ul. Kościuszki 18/20  
tel. fax (54) 287 32 24

e-mail: [psse.lipno@pis.gov.pl](mailto:psse.lipno@pis.gov.pl)  
[www.psselipno.pl](http://www.psselipno.pl)

N.HK – 072/6/...../13

Lipno, dnia .....

**Wójt Gminy Wielgie**  
**ul. Starowiejska 8**  
**87 – 603 Wielgie**

### **OCENA OBSZAROWA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI DLA GMINY WIELGIE ZA 2012r.**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lipnie zgodnie z § 17 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417 z późniejszymi zmianami) informuje, że na terenie Gminy Wielgie w roku 2012 zaopatrzeniem ludności w wodę zajmowały się następujące podmioty gospodarcze:

- Wielobranżowy Zakład Usługowy, Andrzej Zbigniew Sieradzki  
87 – 800 Włocławek, ul. Botaniczna 25A
- EKOFLORA Sp. z o. o., Słomczyn 51, 05 – 600 Grójec

Na terenie Gminy Wielgie liczba ludności wg Urzędu Statystycznego w Toruniu na dzień 31.12.2011r. wynosiła 6806 osób (informacja z U. G. Wielgie z dnia 03.01.2012r. 6920 osób) z czego 6786 osób korzysta z wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dostarczanej przez wodociąg publiczny Wielgie i 65 osób przez wodociąg publiczny EKOFLORA w Zadzusznikach, gm. Wielgie.

Na terenie gminy wszystkie miejscowości są zwodociągowane.

Roczna produkcja wody z wyżej wymienionych urządzeń to 430864,25 m<sup>3</sup> (w tym wodociąg publiczny Wielgie 226300 m<sup>3</sup>, wodociąg publiczny Zadzuszki, gm. Wielgie 204564,25 m<sup>3</sup>).

W roku 2012 rozbudowano sieć wodociągową wodociągu publicznego Wielgie (bez przyłączy obiektowych) w miejscowościach: Rumunki Witkowskie, Lipiny, Kamienne Brody, Teodorowo, Tupadły, Szczepanki, Rumunki Tupadelskie, Będzeń, Czerskie Rumunki, Piaseczno, Czarne, Bałdowo – Suradówek, Złowody (13 inwestycji – wydano 13 decyzji dotyczących ocen higienicznych) o ogólnej długości 8847 mb.

Jakość wody z wodociągów publicznych Wielgie i Zadzuszki w roku 2012 oceniono jako spełniającą wymagania zawarte w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417 z późniejszymi zmianami). W okresie sprawozdawczym w wodzie z wodociągu publicznego Wielgie stwierdzano znaczne przekroczenia norm fizykochemicznych dotyczące poziomu manganu (120 – 250 µg/l) i mętności (10 NTU). Trzykrotnie wszczynano postępowania w sprawie stwierdzonej nieprawidłowej jakości wody, które były umarzane w terminie 30 dni po przedstawieniu prawidłowych wyników badań wody.

Ponadto w wodzie wodociągu publicznego Zadzuszki w 2 próbkach stwierdzono przekroczenia norm poziomu manganu (60 – 68 µg/l) i w 1 próbce przekroczenia mikrobiologiczne (dotyczy ogólnej liczby mikroorganizmów w 22°±2° C - >300 jtk), które w badaniach kontrolnych nie potwierdziły się.

Dostawcy wody uzgodnili z PPIS w Lipnie harmonogramy badań wody w ramach kontroli wewnętrznej na rok 2012. Badania zostały wykonane (monitoring kontrolny i monitoring przeglądowy) w ilości próbek i terminach zgodnych z ustaleniami z PPIS w Lipnie.

Wyniki badań wody pobranej w ramach kontroli wewnętrznej w roku 2013 należy przysyłać niezwłocznie po ich otrzymaniu z laboratorium do PPIS w Lipnie celem uzyskania stwierdzenia przydatności wody do spożycia

Przypomina się również o obowiązku niezwłocznego powiadomienia o stwierdzanych przekroczeniach norm jak i o podejmowanych działaniach (zgodnie z §4 pkt 2 wyżej wymienionego rozporządzenia i procedurą postępowania na wypadek pogorszenia się jakości wody przeznaczonej do spożycia).

#### Otrzymują:

1. Adresat
2. A/a

#### Do wiadomości:

1. Wielobranżowy Zakład Usługowy, Andrzej Zbigniew Sieradzki  
87 – 800 Włocławek, ul. Botaniczna 25A
2. EKOFLORA Sp. z o. o., Słomczyn 51, 05 – 600 Grójec

Przeprowadzone w roku 2007 prace modernizacyjne w wodociągu publicznym Wielgie, mające na celu doprowadzenie jakości wody do obowiązujących norm sanitarnych nie przyniosły oczekiwanych rezultatów i w roku 2008 nadal stwierdzano przekroczenia norm manganu. Ponadto, w ciągu roku stwierdzano wielokrotnie przekroczenia innych parametrów fizykochemicznych w pojedynczych próbkach wody pobranych w ramach nadzoru sanitarnego jak i w ramach kontroli wewnętrznej (dotyczy poziomu żelaza i barwy). Podjęte przez gestora wodociągu działania korekcyjne spowodowały wyeliminowanie przekroczeń tych parametrów. Niestety nie uzyskano poprawy zawartości manganu.

W roku 2008 PPIS w Lipnie wydał decyzję administracyjną mającą na celu zapewnienie jakości wody zgodnej z aktualnie obowiązującymi normami sanitarnymi i zobowiązał zarządzającego wodociągiem do przedstawienia wyników badań wody o parametrach zgodnych z załącznikiem nr 3 wyżej wymienionego rozporządzenia w terminie do dnia 31.03.2009r. Woda została warunkowo dopuszczona do spożycia przez ludzi z zastrzeżeniem maksymalnej dopuszczalnej wartości manganu do 0,15 mg/l.

Dostawcy wody uzgodnili z PPIS w Lipnie harmonogramy badań wody w ramach kontroli wewnętrznej na rok 2008. Gestor wodociągu w Zadusznikach wykonał wszystkie badania (monitoring kontrolny i monitoring przeglądowy) w ilości próbek i terminach zgodnych z ustaleniami z PPIS w Lipnie.

Stwierdzono nieprawidłowości w wykonywaniu badań w ramach kontroli wewnętrznej wody z wodociągu publicznego Wielgie dotyczące m. in.:

- brak wyników badania 2 próbek wody w zakresie monitoringu kontrolnego zaplanowanych na miesiąc sierpień (przedstawiono jedynie 1 badanie w zakresie monitoringu przeglądowego),
- przeprowadzono badania wody w zakresie monitoringu przeglądowego w innym niż ustalono w harmonogramie punkcie poboru próbki (wykonano w SUW Orłowo – zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem badanie powinno być wykonane w sklepie GS w Wylazłowie),
- brak wyników badania 3 próbek wody w zakresie monitoringu kontrolnego zaplanowanych na miesiąc grudzień.

Nie wykonanie wyżej wymienionych badań spowodowało zmniejszenie liczby próbek i częstotliwości wykonywania badań wody w ramach kontroli wewnętrznej, co jest niezgodne z załącznikiem nr 6 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417).

Niewłaściwy nadzór nad jakością produkowanej wody może stwarzać zagrożenie zdrowotne dla odbiorców i narusza art. 5 ust. 1 a ustawy z dnia 07 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity z 2006r. Dz. U. Nr 123, poz. 858 ze zm.).

Zarządcy wodociągów posiadają procedury postępowania na wypadek pogorszenia się jakości wody przeznaczonej do spożycia, jednakże należy je na bieżąco uaktualniać.

Ponadto PPIS w Lipnie stwierdził, że w pojedynczych przypadkach stałe punkty poboru próbek wody są niewłaściwe (m. in. niewłaściwe końcówki kranów), co jest niezgodne z §4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417).

#### Otrzymują:

1. Adresat
2. A/a

#### Do wiadomości:

3. Wielobranżowy Zakład Usługowy, Andrzej Zbigniew Sieradzki  
87 – 800 Włocławek, ul. Botaniczna 25A
4. EKOFLORA Sp. z o. o., Słomczyn 51, 05 – 600 Grójec