



Lipno, dnia 04.02.2015r.

**Wójt Gminy Kikół  
Plac Kościuszki 7  
87 – 620 Kikół**

**OCENA OBSZAROWA JAKOŚCI WODY  
PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI  
DLA GMINY KIKÓŁ ZA 2014r.**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lipnie zgodnie z § 17 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417 z późniejszymi zmianami) informuje, że na terenie Gminy Kikół zaopatrzeniem ludności w wodę zajmuje się:

➤ **Gmina Kikół**

Na terenie Gminy Kikół liczba ludności wg Urzędu Statystycznego na dzień 30.06.2014r. wynosiła 7325 osób, z czego 6843 osoby korzystało z wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dostarczanej przez wodociąg publiczny Kikół (zgodnie z pismem UG Kikół z dnia 07.01.2015r.).

Ponadto miejscowości Walentowo, Niedźwiedź, Hornówek zaopatrywane są przez wodociąg publiczny Osówka, gm. Czernikowo (ok. 430 osób).

Na terenie gminy wszystkie miejscowości są zwodociągowane. Ponadto woda z wodociągu sprzedawana jest do miejscowości Sikórz, gm. Chrostkowo dla ok. 123 osób.

Roczna produkcja wody z wodociągu publicznego Kikół to 521329,5 m<sup>3</sup> (średnio 1428,3 m<sup>3</sup>/dobę).

Jakość wody z wodociągu publicznego Kikół w roku 2014 oceniono jako spełniającą wymagania zawarte w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417 z późniejszymi zmianami).

W roku 2014 nie zgłaszano prac modernizacyjnych stacji uzdatniania wody. Na terenie gminy Kikół w miejscowości Janowo rozbudowano sieć wodociągową o 0,916 km ( w tym 0,824 km PCV oraz 0,092 km PE). Uzyskano pozytywną ocenę higieniczną.

W wodzie z wodociągu publicznego Kikół w żadnej z przebadanych próbek wody (dotyczy 11 próbek pobranych w ramach nadzoru i 12 w ramach kontroli wewnętrznej) nie stwierdzono odchyień od norm sanitarnych.

Dostawca wody uzgodnił z PPIS w Lipnie harmonogram badania wody w ramach kontroli wewnętrznej na rok 2014. Badania zostały wykonane (monitoring kontrolny i monitoring przeglądowy) w ilości próbek i terminach zgodnych z ustaleniami z PPIS w Lipnie. Wyniki badań wody pobranej w ramach kontroli wewnętrznej w roku 2015 (oryginały bądź kopie potwierdzone za zgodność przez laboratorium) należy przesyłać niezwłocznie po ich otrzymaniu z laboratorium do PPIS w Lipnie celem uzyskania okresowej oceny przydatności wody do spożycia.

Przypomina się również o obowiązku niezwłocznego powiadomiania o stwierdzanych przekroczeniach norm jak i o podejmowanych działaniach (zgodnie z §4 pkt 2 wyżej wymienionego rozporządzenia i procedurą postępowania na wypadek pogorszenia się jakości wody przeznaczonej do spożycia).

Otrzymują:

1. Adresat
2. A/a

