



## Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lipnie

87 - 600 Lipno  
ul. Kościuszki 18/20  
tel. fax (54) 287 32 24

e-mail: [psse.lipno@pis.gov.pl](mailto:psse.lipno@pis.gov.pl)  
[www.psselipno.pl](http://www.psselipno.pl)

N.HK – 072-11/...../16

Lipno, dnia .....

**Wójt Gminy Lipno  
ul. Mickiewicza 29  
87 – 600 Lipno**

### **OCENA OBSZAROWA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI DLA GMINY LIPNO ZA 2015.**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lipnie zgodnie z § 20 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r., poz. 1989) informuje, że na terenie Gminy Lipno zaopatrzeniem ludności w wodę zajmuje się:

➤ **Gmina Lipno**

Na terenie Gminy Lipno liczba ludności wg Głównego Urzędu Statystycznego na dzień 19.09.2015r. wynosiła 11776 osób z czego 10660 osoby korzystały z wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dostarczanej przez wodociąg publiczny Głodowo, gm. Lipno - 6730 i wodociąg publiczny Jastrzębie, gm. Lipno - 3930 osób.

Pozostali mieszkańcy gminy korzystają z wody ze studni przydomowych. Jakość wody ze studni nie podlega monitorowaniu.

Na terenie gminy jest 48 miejscowości, 1 nie zwodociągowana - Wąkole. Ponadto woda z wodociągu Głodowo, gm. Lipno sprzedawana jest do miejscowości: Gnojno, gm. Bobrowniki i Lisek, gm. Fabianki (ogółem zaopatrywanych jest ok. 568 osób).

Roczna produkcja wody z wyżej wymienionych urządzeń to 681820 m<sup>3</sup> (w tym wodociąg publiczny Głodowo, gm. Lipno 402960 m<sup>3</sup>, wodociąg publiczny Jastrzębie, gm. Lipno 278860 m<sup>3</sup>).

#### **Wodociągi rozbudowane lub zmodernizowane w roku 2015:**

##### Wodociąg publiczny Głodowo, gm. Lipno

Wybudowano nowe ujęcie wodne w Wichowie, gm. Lipno – powstała nowa Stacja Uzdatniania Wody, wykonano odwierty 2 studni głębinowych nr 4 i 5 wraz obudową typu Lange, zamontowano dwa zbiorniki retencyjne o pojemności 100 m<sup>3</sup> każdy. System uzdatniania oparty na filtracji ciśnieniowej dwustopniowej na złożach kwarcowych i katalitycznych, zestaw napowietrzający, stacja dozowania chemikaliów, zasilanie awaryjne. Uzyskano pozytywną ocenę higieniczną. Rozruch stacji nastąpił z dniem 4 listopada 2015r.

Wodę z obydwu wodociągów PPIS w Lipnie na koniec 2015r. ocenił jako spełniającą wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r., poz. 1989).

##### Wodociąg publiczny Głodowo, gm. Lipno

Badania wody wykonane w ramach kontroli wewnętrznej wykazały utrzymujące się przekroczenia w miesiącu lipcu parametrów fizykochemicznych (dot. poziomu żelaza, manganu, mętności) w wodzie z wodociągu publicznego Głodowo, gm. Lipno. Podjęte działania naprawcze wyeliminowały przekroczenia norm w zakresie żelaza i mętności. Jednak poziom manganu utrzymywał się na poziomie do 80 µg/l. Na wniosek właściciela wodociągu PPIS w Lipnie dopuścił wodę warunkowo do spożycia przez ludzi do 30.09.2015r. z zastrzeżeniem maksymalnej wartości manganu do 80 µg/l. Gmina poinformowała o wykonaniu czyszczenia zbiorników retencyjnych, zmian w ustawieniu urządzeń uzdatniających a także płukaniu końcówek sieci. Badania kontrolne po wykonaniu działań naprawczych potwierdziły doprowadzenie jakości wody do obowiązujących norm.

##### Wodociąg publiczny Jastrzębie, gm. Lipno

Ze względu na utrzymujące się przekroczenia w miesiącach czerwcu i lipcu parametrów fizykochemicznych (dot. poziomu żelaza, manganu, jonu amonowego, mętności) w wodzie z wodociągu publicznego Jastrzębie, gm. Lipno na wniosek właściciela wodociągu PPIS w Lipnie dopuścił wodę warunkowo do spożycia przez ludzi do 30.11.2015r. z zastrzeżeniem maksymalnych wartości manganu do 150 µg/l; żelaza do 600 µg/l, jonu amonowego do 1 mg/l, mętności do 5 NTU. Gmina poinformowała o wykonaniu czyszczenia zbiorników retencyjnych, zmian w ustawieniu urządzeń uzdatniających a także płukaniu końcówek sieci. Badania kontrolne po wykonaniu działań naprawczych potwierdziły doprowadzenie jakości wody do obowiązujących norm.

Stwierdzone przekroczenia norm z w/w wodociągów nie stwarzały zagrożenia wystąpienia niekorzystnych skutków dla zdrowia użytkowników. Jednak woda może posiadać zabarwienie, mętność co jest wykrywane i nieakceptowane przez konsumentów.

W roku 2015 nie zgłaszano deficytów wody jak i przerw w dostawie wody.

Dostawca wody uzgodnił z PPIS w Lipnie harmonogramy badań wody z poszczególnych wodociągów w ramach kontroli wewnętrznej na rok 2015. Badania zostały wykonane (monitoring kontrolny i monitoring przeglądowy) w ilości próbek zgodnych z ustaleniami z PPIS w Lipnie.

Wyniki badań wody pobranej w ramach kontroli wewnętrznej w roku **2016 (oryginały bądź kopie potwierdzone za zgodność przez laboratorium)** należy przysyłać niezwłocznie tj. zgodnie z § 5 w/w rozporządzenia, po ich otrzymaniu z laboratorium, do PPIS w Lipnie celem uzyskania stwierdzenia przydatności wody do spożycia.

Przypomina się również o obowiązku informowania konsumentów na stronie internetowej urzędu gminy o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Ponadto informacja, o której mowa w § 23 ust. 1 powinna zawierać:

- dane o przekroczeniach dopuszczalnych wartości parametrów jakości wody oraz związanych z nimi zagrożeniach zdrowotnych;
  - dane o pogorszeniu jakości wody pod względem organoleptycznym;
  - informacje o możliwości poprawy jakości wody przy użyciu środków dostępnych dla konsumentów;
  - informacje o planowanych przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne przedsięwzięciach naprawczych i harmonogramach ich realizacji;
  - informacje o udzielonych zgodach na odstępstwo od dopuszczalnych parametrów;
- zalecenia mające na celu minimalizację zagrożenia dla zdrowia ludzkiego.

W/w informacje powinny być w miarę możliwości uzgodnione z PPIS w Lipnie (§ 23 ust. 3).

PPIS w Lipnie w roku 2015 nie otrzymał żadnego zgłoszenia o reakcjach niepożądanych związanych ze spożyciem wody na terenie Gminy Lipno.

Otrzymują:

1. Adresat
2. A/a