



## Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lipnie

87 - 600 Lipno  
ul. Kościuszki 18/20  
tel. fax (54) 287 32 24

e-mail: [psse.lipno@pis.gov.pl](mailto:psse.lipno@pis.gov.pl)  
[www.psselipno.pl](http://www.psselipno.pl)

N.HK – 072/8/...../16

Lipno, dnia .....

**Burmistrz Miasta Lipna**  
**Plac Dekerta 8**  
**87 – 600 Lipno**

### **OCENA OBSZAROWA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI DLA GMINY MIASTO LIPNO ZA 2015r.**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lipnie zgodnie z § 20 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r., poz. 1989) informuje, że na terenie Gminy Miasto Lipno zaopatrzeniem ludności w wodę zajmują się:

- Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o. o.  
Lipno, ul. K. Wyszyńskiego 47
- Szpital Lipno Spółka z o. o.  
Lipno, ul. Nieszawska 6 (od dnia 04.01.2010r. jest pod nadzorem Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Bydgoszczy).

Ponadto urządzeniami produkującymi wodę jako część działalności handlowej lub publicznej ujęte w ewidencji są:

- Wodociąg lokalny Pinguin Foods Sp. z o. o. Lipno, ul. Wojska Polskiego
- Wodociąg lokalny ZPOW „DAWTONA” Lipno, ul. Wojska Polskiego
- Wodociąg lokalny „Konwektor” Lipno, ul. Wojska Polskiego (eksploatator Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Lipnie)

Na terenie Gminy Miasto Lipno liczba ludności wg Głównego Urzędu Statystycznego na dzień 19.09.2015r. wynosiła 14772 osób. Zgodnie z informacjami uzyskanymi od PUK Lipno ok. 14800 osób korzystało z wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dostarczanej przez wodociąg publiczny Lipno.

Roczna produkcja wody wodociągu publicznego Lipno wyniosła 689850 m<sup>3</sup>.

W roku sprawozdawczym wybudowano 33 przyłącza wodociągowe PE o długości 504 m. Jakość wody z wodociągu publicznego Lipno w roku 2015 oceniono jako spełniającą wymagania zawarte w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r., poz. 1989).

Z wodociągu publicznego Lipno pobrano i przebadano ogółem 24 próbki wody (dotyczy 12 próbek pobranych w ramach nadzoru i 12 w ramach kontroli wewnętrznej). W badaniach kontroli wewnętrznej jedynie w 1 badanej próbce wody stwierdzono poziom manganu – **170 µg/l** - norma **50 µg/l**, innych przekroczeń norm nie stwierdzono. Przekroczenie było krótkotrwałe, nie potwierdziło się w badaniach kontrolnych.

#### Inne podmioty zaopatrujące w wodę:

Wodę odpowiadającą (w tym warunkowo dopuszczoną) wymaganiom rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r., poz. 1989), na dzień 31.12.2015r., dostarczały 3 skontrolowane wodociągi.

#### Wodociąg lokalny Pinguin Foods Sp. z o. o. Lipno

Roczna produkcja wody wyniosła 209875 m<sup>3</sup>.

Pobrano i przebadano ogółem 9 próbek wody (dotyczy 5 próbek pobranych w ramach nadzoru i 4 w ramach kontroli wewnętrznej). W 3 badanych próbkach wody stwierdzono przekroczenia norm chemicznych: poziom jonu amonowego **0,53-0,54 mg/l** (norma **0,5 mg/l**); poziom manganu – **120– 130 µg/l** (norma **50 µg/l**), innych przekroczeń norm nie stwierdzono. Przekroczenie było krótkotrwałe, nie potwierdziło się w badaniach kontrolnych.

Wodociąg lokalny ZPOW DAWTONA Lipno w związku ze stwierdzeniem w grudniu 2014r. w badaniach kontroli wewnętrznej jak i w ramach bieżącego nadzoru przekroczeń w zakresie poziomu żelaza (262 - 344 µg/l) i mętności wody (1,2 – 1,8 NTU) właściciel wodociągu wystąpił z wnioskiem o wydanie warunkowego dopuszczenia wody do spożycia. PPIS w Lipnie wszczął postępowanie administracyjne (19.12.2014r.) w sprawie doprowadzenie jakości wody do obowiązujących norm sanitarnych i dopuszczenia warunkowego wody w terminie do 31.03.2015r. (decyzja z dnia 12.01.2015r.). W związku z brakiem poprawy jakości wody (pomimo podejmowanych działań naprawczych) na wniosek właściciela obiektu przedłużono termin wykonania decyzji do 31.07.2015r. W związku ze stwierdzeniem przekroczeń maksymalnych dopuszczalnych poziomów w zakresie mętności (3,2 NTU) i żelaza (450 µg/l) w czerwcu wydano upomnienie. Przedłożone w miesiącu sierpniu wyniki badań wody potwierdziły uzyskanie jakości zgodnej z normami. Niestety kolejne badania wody pobranej w ramach nadzoru sanitarnego w miesiącu listopadzie wykazały ponownie przekroczenia norm poziomu manganu do 70 µg/l, żelaza do 460 µg/l i mętności do 3,5 NTU, o czym poinformowano w wystąpieniu ustalając jednocześnie termin przedłożenia harmonogramu prac naprawczych i kontrolnych badań wody do 20.12.2015r. W związku z brakiem odpowiedzi PPIS w Lipnie wszczął z urzędu postępowanie administracyjne mające na celu wyegzekwowanie poprawy jakości wody i wydał decyzję (14.01.2016r.) wskazując termin doprowadzenia jakości wody do 20.02.2016r. Roczna produkcja wody wyniosła 295650 m<sup>3</sup>.

Wodociąg lokalny KONWEKTOR Lipno w badaniach wykonanych w ramach nadzoru jak i w kontroli wewnętrznej (ogółem 5 próbek) nie stwierdzono przekroczeń norm. Roczna produkcja wody wyniosła 20075 m<sup>3</sup>.

Dostawcy wody uzgodnili z PPIS w Lipnie harmonogramy badań wody z wyżej wymienionych wodociągów w ramach kontroli wewnętrznej na rok 2015.

Badania zostały wykonane (monitoring kontrolny i monitoring przeglądowy) w ilości próbek i terminach zgodnych z ustaleniami z PPIS w Lipnie.

Wyniki badań wody pobranej w ramach kontroli wewnętrznej w roku **2016 (oryginały bądź kopie potwierdzone za zgodność przez laboratorium)** należy przysyłać niezwłocznie tj. zgodnie z § 5 w/w rozporządzenia, po ich otrzymaniu z laboratorium, do PPIS w Lipnie celem uzyskania stwierdzenia przydatności wody do spożycia..

Przypomina się również o obowiązku informowania konsumentów na stronie internetowej urzędu miasta o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Ponadto informacja, o której mowa w § 23 ust. 1 powinna zawierać:

- dane o przekroczeniach dopuszczalnych wartości parametrów jakości wody oraz związanych z nimi zagrożeniach zdrowotnych;
- dane o pogorszeniu jakości wody pod względem organoleptycznym;
- informacje o możliwości poprawy jakości wody przy użyciu środków dostępnych dla konsumentów;
- informacje o planowanych przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne przedsięwzięciach naprawczych i harmonogramach ich realizacji;
- informacje o udzielonych zgodach na odstępstwo od dopuszczalnych parametrów;
- zalecenia mające na celu minimalizację zagrożenia dla zdrowia ludzkiego.

W/w informacje powinny być uzgodnione z PPIS w Lipnie (§ 23 ust.3).

PPIS w Lipnie w roku 2015 nie otrzymał żadnego zgłoszenia o reakcjach niepożądanych związanych ze spożyciem wody na terenie Miasta Lipno.

#### Otrzymują:

1. Adresat
2. A/a

#### Do wiadomości:

1. Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o. o.  
Lipno, ul. K. Wyszyńskiego 47
2. Piguin Foods Polska Sp. z o.o.  
Zakład Produkcyjny  
ul. Wojska Polskiego 12, 87-600 Lipno
3. ZPOW "DAWTONA"  
Zakład Produkcyjny w Lipnie, ul. Wojska Polskiego 12

