



Wójt Gminy Kikół  
Plac Kościuszki 7  
87 – 620 Kikół

**OCENA OBSZAROWA JAKOŚCI WODY  
PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI  
DLA GMINY KIKÓŁ ZA 2016r.**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lipnie zgodnie z § 20 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r., poz. 1989) informuje, że na terenie Gminy Kikół zaopatrzeniem ludności w wodę zajmuje się Gmina Kikół.

Na terenie Gminy Kikół liczba ludności wg Urzędu Statystycznego na dzień 30.06.2016r. wynosiła 7240 osób, z czego większość ludności korzysta z wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dostarczanej przez wodociągi publiczne. Wodociąg publiczny Kikół – zaopatruje 7003 osoby, w tym miejscowości Sikórz, gm. Chrostkowo ok. 119 osób i miejscowość Kijaszkwówiec, gm. Czernikowo ok. 74 osoby.

Ponadto miejscowości Walentowo, Niedźwiedz, Hornówek zaopatrywane były przez wodociąg publiczny Osówka, gm. Czernikowo - ok. 503 osoby. Część sołectwa Janowo zaopatrywana była przez SUW Chrostkowo (ok. 170 osób).

Na terenie gminy wszystkie miejscowości są zwodociągowane.

Roczna produkcja wody z wodociągu publicznego Kikół to 490925 m<sup>3</sup> (średnio 1345 m<sup>3</sup>/dobę).

Woda do spożycia czerpana jest ujęciami głębinowymi i uzdatniana na stacjach uzdatniania wody (napowietrzanie i filtracja na złożach filtracyjnych). W razie konieczności woda może być poddawana procesowi dezynfekcji podchlorynem sodu.

Jakość wody z wodociągu publicznego Kikół w roku 2016 oceniono jako spełniającą wymagania zawarte w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r., poz. 1989).

W roku 2016 nie przeprowadzono modernizacji ani rozbudowy sieci wodociągowej.

Z wodociągu publicznego Kikół pobrano i przebadano ogółem 24 próbki wody (dotyczy 12 próbek pobranych w ramach nadzoru i 12 w ramach kontroli wewnętrznej). Jedynie w 1 próbce wody z wodociągu publicznego Kikół stwierdzono odchylenia od norm sanitarnych (**mętność – 2,0 NTU** – norma 1 NTU). Przekroczenia były krótkotrwałe, nie potwierdziły się w badaniach kontrolnych.

Dostawca wody uzgodnił z PPIS w Lipnie harmonogram badania wody w ramach kontroli wewnętrznej na rok 2016. Badania zostały wykonane (monitoring kontrolny i monitoring przeglądowy) w ilości próbek i terminach zgodnych z ustaleniami z PPIS w Lipnie. Na podstawie kontroli sanitarnej w zakresie prowadzenia wewnętrznej kontroli jakości stwierdzono nie dopełnienie obowiązku przedłożenia sprawozdań z badań wody w terminie 7 dni roboczych od dnia sporządzenia z wodociągu publicznego Kikół. W związku z powyższym osobę odpowiedzialną ukarano mandatem karnym w wysokości 100,00 zł, dostawcę wody obciążono kosztami kontroli.

Wyniki badań wody pobranej w ramach kontroli wewnętrznej w roku **2017 (oryginały bądź kopie potwierdzone za zgodność przez laboratorium)** należy przysyłać niezwłocznie tj. zgodnie z § 5 w/w rozporządzenia, po ich otrzymaniu z laboratorium, do PPIS w Lipnie celem uzyskania okresowej oceny wody do spożycia.

Przypomina się również o obowiązku informowania konsumentów na stronie internetowej urzędu gminy o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Ponadto informacja, o której mowa w § 23 ust. 1 powinna zawierać:

- dane o przekroczeniach dopuszczalnych wartości parametrów jakości wody oraz związanych z nimi zagrożeniach zdrowotnych;
- dane o pogorszeniu jakości wody pod względem organoleptycznym; informacje o możliwości poprawy jakości wody przy użyciu środków dostępnych dla konsumentów;
- informacje o planowanych przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne przedsięwzięciach naprawczych i harmonogramach ich realizacji;
- informacje o udzielonych zgodach na odstępstwo od dopuszczalnych parametrów;
- zalecenia mające na celu minimalizację zagrożenia dla zdrowia ludzkiego.

W/w informacje powinny być w miarę możliwości uzgodnione z PPIS w Lipnie (§ 23 ust. 3)

PPIS w Lipnie w roku 2016 nie otrzymał żadnego zgłoszenia o reakcjach niepożądanych związanych ze spożyciem wody na terenie gminy Kikół.

Otrzymują:

1. Adresat
2. A/a

Strona 2/ stron 2

