



## Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lipnie

87 - 600 Lipno  
ul. Kościuszki 18/20  
tel. fax (54) 287 32 24

e-mail: [psse.lipno@pis.gov.pl](mailto:psse.lipno@pis.gov.pl)  
[www.psselipno.pl](http://www.psselipno.pl)

Lipno, dnia .....

N.HK – 072/4/...../18

### Wójt Gminy Chrostkowo 87 – 602 Chrostkowo

#### OCENA OBSZAROWA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI DLA GMINY CHROSTKOWO ZA 2017r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lipnie zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294) informuje, że na terenie Gminy Chrostkowo zaopatrzeniem ludności w wodę zajmuje się:

➤ **Gmina Chrostkowo**

Na terenie Gminy Chrostkowo liczba ludności wg Głównego Urzędu Statystycznego na dzień 27.07.2017r. wynosiła 2938 osób z czego większość ludności korzysta z wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dostarczanej przez wodociąg publiczny Chrostkowo Nowe – 1947 (w tym 102 osoby z miejscowości Janowo i 68 osób z miejscowości Grodzień, gm. Kikół) i wodociąg publiczny Chojno – 1161 osoby ( w tym 7 osób miejscowości Obory, gm. Zbójno). Natomiast ludność miejscowości Sikórz – ok. 119 osób, zaopatrywana jest w wodę z wodociągu publicznego Kikół, miejscowości Adamowo – ok. 7 osób z wodociągu gminy Rogowo, miejscowości Głębozcek – ok. 24 osoby z wodociągu gminy Zbójno.

Na terenie gminy jest 16 miejscowości, wszystkie są zwodociagowane.

Roczna produkcja wody ogółem to 270465 m<sup>3</sup> w tym wodociągu publicznego Chrostkowo Nowe - 185420 m<sup>3</sup>, wodociągu publicznego Chojno 85045 m<sup>3</sup>.

W roku 2017 nie przeprowadzono modernizacji ani rozbudowy sieci wodociągowej.

Woda do spożycia czerpana jest ujęciami głębinowymi i uzdatniana na stacjach uzdatniania wody (napowietrzanie i filtracja na złożach filtracyjnych). W razie konieczności woda może być poddawana procesowi dezynfekcji podchlorynem sodu.

Wodę z obydwu wodociągów PPIS w Lipnie na koniec 2017r. ocenił jako spełniającą wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294).

W wodzie z wodociągu publicznego Chojno oraz Chrostkowo Nowe w żadnej z przebadanych próbek wody (dotyczy 10 próbek pobranych w ramach nadzoru i 10 w ramach kontroli wewnętrznej) nie stwierdzono odchyłeń od norm sanitarnych.

Dostawca wody uzgodnił z PPIS w Lipnie harmonogram badania wody z wyżej wymienionych wodociągów w ramach kontroli wewnętrznej na rok 2017.

Badania zostały wykonane (monitoring kontrolny i monitoring przeglądowy) w ilości próbek i terminach zgodnych z ustaleniami z PPIS w Lipnie.

W jednym przypadku pouczono, że nie zachowanie terminu przesyłania sprawozdań z badań wody, dot. wodociągu publicznego Chojno, gm. Chrostkowo, może skutkować nałożeniem mandatu karnego. W pozostałych przypadkach przestrzegano zapisów rozporządzenia w tym zakresie.

Wyniki badań wody pobranej w ramach kontroli wewnętrznej w roku **2018 (oryginały bądź kopie potwierdzone za zgodność przez laboratorium)** należy przysyłać niezwłocznie tj. zgodnie z § 6 w/w rozporządzenia, po ich otrzymaniu z laboratorium, do PPIS w Lipnie celem uzyskania okresowej oceny wody do spożycia.

PPIS w Lipnie w roku 2017 nie otrzymał żadnego zgłoszenia o reakcjach niepożądanych związanych ze spożyciem wody na terenie gminy Chrostkowo.

Otrzymują:

1. Adresat
2. A/a