



## Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lipnie

87 - 600 Lipno  
ul. Kościuszki 18/20  
tel. fax (54) 287 32 24

e-mail: [psse.lipno@pis.gov.pl](mailto:psse.lipno@pis.gov.pl)  
[www.psselipno.pl](http://www.psselipno.pl)

Lipno, dnia .....

N.HK – 072/8/...../11

**Burmistrz  
Miasta i Gminy Skępe  
ul. Kościelna 2  
87 – 630 Skępe**

### **OCENA OBSZAROWA JAKOŚCI WODY PREZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI DLA MIASTA I GMINY SKĘPE**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lipnie zgodnie z § 17 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417 z późniejszymi zmianami) informuje, że na terenie Miasta i Gminy Skępe zaopatrzeniem ludności w wodę zajmuje się:

➤ Miasto i Gmina Skępe

Na terenie Miasta i Gminy Skępe liczba ludności wg Urzędu Statystycznego w Toruniu na dzień 30.06.2010r. wynosiła 7552 osoby w tym w mieście 3543 (informacja z U. M i G. Skępe z dnia 05.01.2011r. – 7847 w tym w mieście 3601).

Ok. 7370 osób korzysta z wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dostarczanej przez wodociągi publiczne gminy tj.: 4970 osób WP Skępe, 1700 osób z WP Wólka, gm. Skępe i ok. 700 osób z wodociągu publicznego Kukowo, gm. Skępe. Ponadto ok. 118 osób zaopatrywanych jest w wodę do spożycia z wodociągów publicznych Tłuchowo, Jasień, gm. Tłuchowo i Nadróż, gm. Rogowo.

Pozostali mieszkańcy gminy korzystają z wody ze studni przydomowych. Jakość wody ze studni nie podlega monitorowaniu.

Na terenie gminy jest jeszcze 6 miejscowości nie posiadających sieci wodociągowej.

Roczna produkcja wody z wyżej wymienionych urządzeń to 339778,5 m<sup>3</sup> (w tym wodociąg publiczny Skępe 261924 m<sup>3</sup>, wodociąg publiczny Wólka, gm. Skępe 55443,5 m<sup>3</sup> i wodociąg publiczny Kukowo, gm. Skępe 22411 m<sup>3</sup>).

Wodę z wszystkich wodociągów Miasta i Gminy Skępe na koniec roku 2010 warunkowo dopuszczono do spożycia przez ludzi ze względu na stwierdzone przekroczenia norm fizyko – chemicznych:

➤ Wodociąg publiczny Skępe

Decyzją administracyjną z 2008r. PPIS w Lipnie dopuścił warunkowo wodę do spożycia przez ludzi zawierającą ponadnormatywne ilości: manganu do 0,18 mg/l; żelaza do 0,4 mg/l, jonu amonowego do 0,7 mg/l, barwy do 20 mg/l w terminie do dnia 30 czerwca 2010r. PPIS w Lipnie zgodnie z wnioskiem właściciela wodociągu przedłużył terminu wykonania zaleceń decyzji do 30 grudnia 2012r. Wydłużenie czasu wykonania planowanej rozbudowy i modernizacji SUW spowodowane było oczekiwaniem na rozpatrzenie wniosku o dofinansowanie tego projektu (szacunkowy koszt ok. 3,6 mln zł) w roku sprawozdawczym w 6 z 9 pobranych z tego obiektu, próbkach wody stwierdzano przekroczenia poziomu manganu 72 – 148 µg/l. Ponadto w 3 próbkach wody stwierdzono przekroczenia norm mętności 1,1 – 1,8 NTU; wszczęte postępowanie umorzono na podstawie przedstawionych pozytywnych wyników badań wody wykonanych w ramach kontroli wewnętrznej.

➤ Wodociąg publiczny Kukowo, gm. Skepe:

Od 2007 roku trwa postępowanie administracyjne mające na celu poprawę jakości wody produkowanej przez to ujęcie (dotyczy przekroczeń norm fizyko - chemicznych poziomu żelaza, manganu, barwy i mętności) - decyzja Nr 748/07 z dnia 18.12.2007r., decyzja zmieniająca z terminem wykonania do 31.12.2010r.

W wyżej wymienionej decyzji PPIS w Lipnie ustalił dopuszczalną maksymalną wartość żelaza na poziomie do 0,4 mg/l, manganu na poziomie do 0,07 mg/l, barwy do 25mg/l Pt oraz mętności do 2,0 NTU. Ponadto z uwagi na stwierdzone przekroczenia poziomu utlenialności PPIS w Lipnie wydał decyzję administracyjną ustalającą maksymalną dopuszczalną wartość tego parametru na poziomie 6,0 mg/ l . Z uwagi na zmienny poziom utlenialności, na wniosek właściciela, PPIS w Lipnie zmienił decyzją administracyjną maksymalną dopuszczalną wartość tego parametru do poziomu 7,0 mg/ l. Ponadto w związku z utrzymującymi się przekroczeniami norm parametrów fizykochemicznych oraz przesunięciem terminu oddania do użytkowania nowej stacji uzdatniania wody gestor obiektu zawniósł o zmianę terminu wykonania obowiązków nałożonych decyzjami z roku 2007 i 2009 (dwie decyzje zmieniające z terminem do 31.07.2011r.).

Prowadzona jest inwestycja budowy nowego ujęcia i stacji uzdatniania wody w miejscowości Boguchwała, gm. Skepe, która od czerwca 2011r. ma przejąć zasilanie w wodę wodociągu publicznego Kukowo, gm. Skepe (koszt inwestycji ok.1,8mln zł).

➤ Wodociąg publiczny Wólka, gm. Skepe

W minionym roku zwodociągowano 5 nowych miejscowości Radziochy, Lubówiec, Narutowo, Jarczewo, Kierz. Długość nowej rozbudowanej sieci z rur PCV – 35118 mb oraz 12202 mb z rur PE, wykonano 133 nowe przyłączy. PPIS w Lipnie wydał pozytywną ocenę higieniczną na użyte materiały i wyroby.

W roku 2010 woda z tego ujęcia została oceniona jako nie spełniająca wymagania rozporządzenia dot. przekroczeń barwy do 25 mg/l. W pobieranych próbkach wody stwierdzano przekroczenia norm manganu, utlenialności i barwy. Wydano decyzję na poprawę jakości wody (decyzja dwukrotnie zmieniana na wniosek właściciela; doprowadzono do obowiązujących norm poziom manganu i utlenialność) z terminem wykonania do dnia 31 maja 2011r. W roku 2010 wszczęto również postępowanie w sprawie wydania oceny higienicznej dotyczącej zastosowania węgla aktywnego ORGANOSORB 10 w filtrach II stopnia w celu obniżenia barwy wody (w styczniu 2011r wydano pozytywną ocenę w przedmiotowej sprawie).

Dostawca wody uzgodnił z PPIS w Lipnie harmonogramy badań wody z poszczególnych wodociągów w ramach kontroli wewnętrznej na rok 2010.

Badania zostały wykonane (monitoring kontrolny i monitoring przeglądkowy) w ilości próbek zgodnych z ustaleniami z PPIS w Lipnie.

Zarządca wodociągu posiada procedurę postępowania na wypadek pogorszenia się jakości wody przeznaczonej do spożycia, jednakże należy ją na bieżąco uaktualniać.

Otrzymują:

- 1.Adresat
- 2.A/a