



N.HK – 072/6/...../12

Lipno, dnia .....

**Wójt Gminy Tłuchowo  
ul. Sierpecka  
87 – 605 Tłuchowo**

**OCENA OBSZAROWA JAKOŚCI WODY  
PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI  
DLA GMINY TŁUCHOWO ZA 2011r.**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lipnie zgodnie z § 17 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417 z późniejszymi zmianami) informuje, że na terenie Gminy Tłuchowo zaopatrzeniem ludności w wodę zajmuje się:

- Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo - Usługowe  
„EL – WODKAN” Grażyna Łacheta  
Tłuchowo, ul. Miła 1

Na terenie Gminy Tłuchowo liczba ludności wg Urzędu Statystycznego w Toruniu na dzień 31.12.2010r. wynosiła 4606 osób (informacja z U. G. Tłuchowo z dnia 03.01.2012r. 4799 osób) z czego ok. 97% ludności korzysta z wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dostarczanej przez wodociąg publiczny Tłuchowo (3569 osób) i wodociąg publiczny Jasień, gm. Tłuchowo (1230).

Na terenie gminy są 24 miejscowości, wszystkie są zwodociagowane. Ponadto woda z wodociągu Jasień sprzedawana jest do miejscowości Gorzeszyn, gm. Skępe, a z wodociągu Tłuchowo do miejscowości Obręb, gm. Mochowo i Obóz, gm. Skępe.

Roczna produkcja wody z wyżej wymienionych urządzeń to 175200 m<sup>3</sup> (w tym: wodociąg publiczny Tłuchowo 116800 m<sup>3</sup>, wodociąg publiczny Jasień, gm. Tłuchowo 58400 m<sup>3</sup>).

W roku 2011 w SUW wodociągu publicznego Tłuchowo wykonano remont dwóch zbiorników filtracyjnych i wymieniono złoża filtracyjne. Zastosowano dodatkowo masę aktywną G-1 w celu poprawy odmanganiania (wydano 2 pozytywne oceny higieniczne na użyte materiały i wyroby).

Zgodnie z wystąpieniem PPIS w Lipnie z 2010r. zapewniono właściwie działające chloratory w Stacjach Uzdatniania Wody obydwu wodociągów.

Wodę z obydwu wodociągów PPIS w Lipnie na koniec 2011r. ocenił jako spełniającą wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417 z późniejszymi zmianami).

Na wodę z wodociągu publicznego Jasień, gm. Tłuchowo PPIS w Lipnie wyraził zgodę na przekroczenia norm fizykochemicznych dotyczy dopuszczalnych maksymalnych wartości manganu do 150 µg/l i żelaza do 600 µg/l w terminie do 31 maja 2012r. (na wniosek dostawcy wody dwukrotnie zmieniano termin wykonania – zaplanowano wymianę żwirków filtracyjnych).

W okresie sprawozdawczym stwierdzano chwilowe pogorszenie jakości fizykochemicznej wody (ogółem w 8 próbkach).

Jednak w 1 przypadku (wodociąg publiczny Tłuchowo) wszczęto postępowanie w sprawie stwierdzonej nieprawidłowej jakości wody, które było umorzone w terminie 30 dni po przedstawieniu prawidłowych wyników badań wody.

Wodociąg publiczny Jasień, gm. Tłuchowo na podstawie badań wody wykonanych we wrześniu stwierdzono przekroczenia norm mikrobiologicznych (bakterie gr. coli – 19 - 23jtk) – wydano decyzję nakazującą doprowadzenie jakości wody do obowiązujących norm sanitarnych i dopuszczono warunkowo wodę do spożycia przez ludzi po uprzednim jej przegotowaniu. Przedstawione zgodnie z zaleceniami decyzji wyniki badań próbek wody pobranej w ramach kontroli wewnętrznych wykazały, że woda w zakresie składu mikrobiologicznego spełniała aktualne wymagania.

Nie stwierdzano przekroczeń norm mikrobiologicznych w wodzie z wodociągu publicznego Tłuchowo.

Dostawca wody uzgodnił z PPIS w Lipnie harmonogram badania wody z wyżej wymienionych wodociągów w ramach kontroli wewnętrznej na rok 2011.

Badania zostały wykonane (monitoring kontrolny i monitoring przeglądowy) w ilości próbek i terminach zgodnych z ustaleniami z PPIS w Lipnie.

W 1 przypadku wystosowano wystąpienie do dostawcy wody wodociągu publicznego Jasień, w związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami w kontroli wewnętrznej. Uchybienia dotyczyły konieczności uzupełnienia badań oraz braku złożenia niezwłocznych informacji o pogorszeniu jakości wody i przekroczeniach dopuszczalnych maksymalnych poziomów.

Zarządzający wodociągiem zgodnie z wystąpieniem niezwłocznie uzupełnił badania i dostarczył prawidłowe wyniki.

Wyniki badań wody pobranej w ramach kontroli wewnętrznej w roku 2012 należy przysyłać niezwłocznie, po ich otrzymaniu z laboratorium, do PPIS w Lipnie celem uzyskania stwierdzenia przydatności wody do spożycia..

Zarządca wodociągu posiada procedury postępowania na wypadek pogorszenia się jakości wody przeznaczonej do spożycia, jednakże należy je na bieżąco uaktualniać.

Otrzymują:

1. Adresat
2. A/a

Do wiadomości:

1. Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo - Usługowe  
„EL – WODKAN” Grażyna Łacheta  
Tłuchowo, ul. Miła 1

