



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lipnie

87 - 600 Lipno
ul. Kościuszki 18/20
tel. fax (54) 287 32 24

e-mail: psse.lipno@pis.gov.pl
www.psselipno.pl

N.HK – 072/7/...../11

Lipno, dnia

Wójt Gminy Wielgie
ul. Starowiejska 8
87 – 603 Wielgie

OCENA OBSZAROWA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI DLA GMINY WIELGIE

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lipnie zgodnie z § 17 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417 z późniejszymi zmianami) informuje, że na terenie Gminy Wielgie zaopatrzeniem ludności w wodę zajmują się:

- Wielobranżowy Zakład Usługowy, Andrzej Zbigniew Sieradzki
87 – 800 Włocławek, ul. Botaniczna 25A
- EKOFLORA Sp. z o. o., Słomczyn 51, 05 – 600 Grójec

Na terenie Gminy Wielgie liczba ludności wg Urzędu Statystycznego w Toruniu na dzień 30.06.2009r. wynosiła 6608 osób (informacja z U. G. Wielgie z dnia 05.01.2010r. 6933 osób) z czego 6770 osób korzysta z wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dostarczanej przez wodociąg publiczny Wielgie i 180 osób przez wodociąg zakładowy EKOFLORA w Zadusznikach, gm. Wielgie. Pozostali mieszkańcy gminy korzystają z wody ze studni przydomowych. Jakość wody ze studni nie podlega monitorowaniu.

Na terenie gminy wszystkie miejscowości są zwodociągowane.

Roczna produkcja wody z wyżej wymienionych urządzeń to 626705 m³ (w tym wodociąg publiczny Wielgie 226300 m³, wodociąg publiczny Zaduszniki, gm. Wielgie 400405 m³).

W roku 2010 rozbudowano sieć wodociągową wodociągu publicznego Wielgie – długość nowej sieci z rur PCV – 5997 mb oraz 585 mb z rur PE, wykonano 18 nowych przyłączy. – uzyskano pozytywną ocenę higieniczną.

Jakość wody z wodociągów publicznych Wielgie i Zaduszniki w roku 2010 oceniono jako spełniającą wymagania zawarte w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417 z późniejszymi zmianami). W okresie sprawozdawczym stwierdzano przekroczenia norm fizykochemicznych w pojedynczych próbkach wody pobranych w ramach nadzoru sanitarnego jak i w ramach kontroli wewnętrznej z wodociągu publicznego Wielgie. Przekroczenia najczęściej dotyczyły poziomu manganu i mętności. Część ze stwierdzanych przekroczeń miała charakter chwilowy (nie potwierdzały się w badaniach kontrolnych, bądź były eliminowane w ciągu trzydziestu dni). Jednak we wrześniu przekroczenia utrzymywały się przez dłuższy czas – wydano decyzję na poprawę jakości wody, która została wykonana zgodnie z terminem w roku sprawozdawczym.

Ponadto w wodzie wodociągów tej gminy stwierdzano przekroczenia mikrobiologiczne w pojedynczych próbkach (dotyczy ponadnormatywnej ilości mikroorganizmów wyhodowanych w 22 ± 2°C po 72 godz. inkubacji i pojedyncze liczby bakterii grupy coli), które w badaniach kontrolnych nie potwierdziły się, bądź zostały wyeliminowane w krótkim czasie i zostały potwierdzone wynikami badań wody przedstawionymi przez producentów.

Dostawcy wody uzgodnili z PPIS w Lipnie harmonogramy badań wody w ramach kontroli wewnętrznej na rok 2010. Badania zostały wykonane (monitoring kontrolny i monitoring przeglądowy) w ilości próbek i terminach zgodnych z ustaleniami z PPIS w Lipnie.

Zarządcy wodociągów posiadają procedury postępowania na wypadek pogorszenia się jakości wody przeznaczonej do spożycia, jednakże należy je na bieżąco uaktualniać.

Otrzymują:

1. Adresat
2. A/a

Do wiadomości:

1. Wielobranżowy Zakład Usługowy, Andrzej Zbigniew Sieradzki
87 – 800 Włocławek, ul. Botaniczna 25A
2. EKOFLORA Sp. z o. o., Słomczyn 51, 05 – 600 Grójec

Przeprowadzone w roku 2007 prace modernizacyjne w wodociągu publicznym Wielgie, mające na celu doprowadzenie jakości wody do obowiązujących norm sanitarnych nie przyniosły oczekiwanych rezultatów i w roku 2008 nadal stwierdzano przekroczenia norm manganu. Ponadto, w ciągu roku stwierdzano wielokrotnie przekroczenia innych parametrów fizykochemicznych w pojedynczych próbkach wody pobranych w ramach nadzoru sanitarnego jak i w ramach kontroli wewnętrznej (dotyczy poziomu żelaza i barwy). Podjęte przez gestora wodociągu działania korekcyjne spowodowały wyeliminowanie przekroczeń tych parametrów. Niestety nie uzyskano poprawy zawartości manganu.

W roku 2008 PPIS w Lipnie wydał decyzję administracyjną mającą na celu zapewnienie jakości wody zgodnej z aktualnie obowiązującymi normami sanitarnymi i zobowiązał zarządzającego wodociągiem do przedstawienia wyników badań wody o parametrach zgodnych z załącznikiem nr 3 wyżej wymienionego rozporządzenia w terminie do dnia 31.03.2009r. Woda została warunkowo dopuszczona do spożycia przez ludzi z zastrzeżeniem maksymalnej dopuszczalnej wartości manganu do 0,15 mg/l.

Dostawcy wody uzgodnili z PPIS w Lipnie harmonogramy badań wody w ramach kontroli wewnętrznej na rok 2008. Gestor wodociągu w Zadusznikach wykonał wszystkie badania (monitoring kontrolny i monitoring przeglądowy) w ilości próbek i terminach zgodnych z ustaleniami z PPIS w Lipnie.

Stwierdzono nieprawidłowości w wykonywaniu badań w ramach kontroli wewnętrznej wody z wodociągu publicznego Wielgie dotyczące m. in.:

- brak wyników badania 2 próbek wody w zakresie monitoringu kontrolnego zaplanowanych na miesiąc sierpień (przedstawiono jedynie 1 badanie w zakresie monitoringu przeglądowego),
- przeprowadzono badania wody w zakresie monitoringu przeglądowego w innym niż ustalono w harmonogramie punkcie poboru próbki (wykonano w SUW Orłowo – zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem badanie powinno być wykonane w sklepie GS w Wylazłowie),
- brak wyników badania 3 próbek wody w zakresie monitoringu kontrolnego zaplanowanych na miesiąc grudzień.

Nie wykonanie wyżej wymienionych badań spowodowało zmniejszenie liczby próbek i częstotliwości wykonywania badań wody w ramach kontroli wewnętrznej, co jest niezgodne z załącznikiem nr 6 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417).

Niewłaściwy nadzór nad jakością produkowanej wody może stwarzać zagrożenie zdrowotne dla odbiorców i narusza art. 5 ust. 1 a ustawy z dnia 07 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity z 2006r. Dz. U. Nr 123, poz. 858 ze zm.).

Zarządcy wodociągów posiadają procedury postępowania na wypadek pogorszenia się jakości wody przeznaczonej do spożycia, jednakże należy je na bieżąco uaktualniać.

Ponadto PPIS w Lipnie stwierdził, że w pojedynczych przypadkach stałe punkty poboru próbek wody są niewłaściwe (m. in. niewłaściwe końcówki kranów), co jest niezgodne z §4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417).

Otrzymują:

1. Adresat
2. A/a

Do wiadomości:

3. Wielobranżowy Zakład Usługowy, Andrzej Zbigniew Sieradzki
87 – 800 Włocławek, ul. Botaniczna 25A
4. EKOFLORA Sp. z o. o., Słomczyn 51, 05 – 600 Grójec